

惠东县自来水厂老旧设备更新工程【工艺设备及安装部分】项目 澄清公告

各潜在投标人：

惠东县自来水厂老旧设备更新工程【工艺设备及安装部分】项目（工程编号：中易建惠东县[2026]112号）于2026年9月9日在中易电子交易平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布了招标公告，现对投标人提出的问题答复如下：

问题1：关于惠东县自来水厂老旧设备更新工程【工艺设备及安装部分】招标文件中。第三.6条最高限价一览表(P60)，平港水厂设施设备更新改造设备限价471586.67，铁涌水厂设施设备更新改造设备限价1055000.00。分项报价表(P78)中显示为平港水厂总处理量0.3万 m^3/d ，铁涌水厂总处理量0.5万 m^3/d 以及第五条、设备需求清单(P60)铁涌水厂一体化滤池总处理量0.3万 m^3/d ，平港水厂一体化滤池总处理量0.5万 m^3/d ，招标文件附件中的滤池图纸为铁涌水厂总处理量0.3万 m^3/d ，平港水厂总处理量0.5万 m^3/d ，招标文件中的技术需求书为铁涌水厂总处理量0.3万 m^3/d ，平港水厂总处理量0.5万 m^3/d 。结合招标文件及滤池设计图纸及技术需求书内容均为均为铁涌水厂总处理量0.3万 m^3/d ，平港水厂总处理量0.5万 m^3/d 。

最高投标限价一览表的平港水厂及铁涌水厂限价金额是否需要调整？以及投标分项报价表的平港水厂及铁涌水厂处理了是否调整？是否按照滤池图纸及技术需求书要求的处理量进行投标进行投标？

答：（1）调整平港水厂滤池限价为：1055000.00元、调整铁涌水厂限价为：471586.67元。

（2）调整投标分项报价表的平港水厂处理量为0.5万 m^3/d 、调整投标分项报价表的铁涌水厂处理量为0.3万 m^3/d 。

（3）投标文件编辑时自行调整即可。

问题 2：关于大岭水厂的供水泵功率为 250KW，招标文件中未明确关于该水泵电机的电压？该电机电压是 380V 还是 10KV？

答：该电机电压为 380V。

问题 3：关于技术需求书中 69 页第 3.3.3.3 电机，取水泵电机应采用高压高效电机，能效等级应不低于 IE2，并应配备独立风冷装置(IC416)。送水泵可采用低压高效电机，电压等级详见设备清单，大岭水厂的取水泵功率为 560KW，标注 10KV 电机。

巽寮水厂的取水泵为 55KW 及 75KW。这部分小功率电机是按照低压 380V 还是按照高压 10KV 进行投标？

答：大岭水厂的取水泵电机电压为 10KV，巽寮水厂取水泵电压为 380V。本项目其它内容不变，

本答疑书通过中易电子交易平台系统发布，默认投标人已确认收到，投标人无需另外回函确认。

特此公告！

招标人：惠州水务集团惠东水务有限公司

招标代理机构：惠州市合益工程咨询有限公司

日期：2026 年 9 月 18 日

