# 惠东县自来水厂老旧设备更新工程【电气部分】项目澄清公告

各潜在投标人：

惠东县自来水厂老旧设备更新工程【电气部分】项目（工程编号：中易建惠东县[2026]118号）于2026年10月23日在中易电子交易平台、广东省公共资源交易平台、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台发布了招标公告，现对投标人提出的问题答复如下：

问题1：招标清单中出线柜总共15台，根据施工图纸，不是所有的出线柜均是相同的，是否分开报价比较合理？

**答：按现有工程量报价，投标人可依据施工图纸内各台柜体的不同配置，编制分台分项报价明细，作为投标文件附件并加盖公章。如后续发生设计变更、设备增减时，以投标附件中单台明细单价作为结算依据，不再重新议价。**

问题2：直流屏柜2台，清单的项目特征均是相同的,均是DC48V，38AH，根据供水泵房和取水泵房的图纸，直流屏柜DC220v，40AH;

**答：清单参数有误，直流屏柜技术参数以施工图纸为准。**

问题3：清单中进线柜和出线柜、电容柜等应分开计价，系统图不相同，价格不相同，是否分开？

**答：按现有工程量报价，投标人可编制分台分项报价明细，作为投标文件附件并加盖公章。如发生柜体型号、数量变更等，均以明细表中单台单价据实结算。**

本答疑书通过中易电子交易平台系统发布，默认投标人已确认收到，投标人无需另外回函确认。

特此公告！

招标人：惠州水务集团惠东水务有限公司

招标代理：惠州市合益工程咨询有限公司

日期：2026年11月1日