

化州市人民医院手术室过滤器2025-2027三年更换目录

2025年度更换日期		2. 23	5. 23	8. 23	11. 23	年度合计	三年度总合计
名 称	规 格 (mm)	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量
	W×H×D	(个)	(个)	(个)	(个)	(个)	(个)
初效板式过滤器	594*490*95	6	6	6	6	24	72
	594*289*95	4	4	4	4	16	48
	594*594*95	1	1	1	1	4	12
	289*594*95	1	1	1	1	4	12
中效袋式过滤器	594*490*534*	0	6	0	6	12	36
	594*289*534*	0	4	0	4	8	24
	594*594*534*	0	1	0	1	2	6
	289*594*534*	0	1	0	1	2	6
回风初效过滤器	780*330*21	16	16	16	16	64	192
	580*330*21	12	12	12	12	48	144
高效过滤器	610*300*290	34	0	0	0	34	102

2026年度更换日期		2. 23	5. 23	8. 23	11. 23	年度合计
名 称	规 格 (mm)	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量
	W×H×D	(个)	(个)	(个)	(个)	(个)
初效板式过滤器	594*490*95	6	6	6	6	24
	594*289*95	4	4	4	4	16
	594*594*95	1	1	1	1	4
	289*594*95	1	1	1	1	4
中效袋式过滤器	594*490*534*	0	6	0	6	12
	594*289*534*	0	4	0	4	8
	594*594*534*	0	1	0	1	2
	289*594*534*	0	1	0	1	2
回风初效过滤器	780*330*21	16	16	16	16	64
	580*330*21	12	12	12	12	48
高效过滤器	610*300*290	34	0	0	0	34

2027年度更换日期		2. 23	5. 23	8. 23	11. 23	年度合计
名 称	规 格 (mm)	数 量	数 量	数 量	数 量	数 量
	W×H×D	(个)	(个)	(个)	(个)	(个)
初效板式过滤器	594*490*95	6	6	6	6	24
	594*289*95	4	4	4	4	16
	594*594*95	1	1	1	1	4
	289*594*95	1	1	1	1	4
中效袋式过滤器	594*490*534*	0	6	0	6	12
	594*289*534*	0	4	0	4	8
	594*594*534*	0	1	0	1	2
	289*594*534*	0	1	0	1	2
回风初效过滤器	780*330*21	16	16	16	16	64
	580*330*21	12	12	12	12	48
高效过滤器	610*300*290	34	0	0	0	34